

ATTRIBUÉE À : 

Produit

: Tubes et manchons en polyester renforcés en verre (PRV) pour alimentation en eau ;
évacuation et assainissement avec et sans pression

Normes de référence

: ISO 10639 (2017) / ISO 10467 (2018) / NM EN 1796 (2015) / EN 1796 (2013) / NM
EN 14364 (2015) / EN 14364 (2013) / CEN/TS 14632 (2012)

Marque Commerciale

: 

Gamme de produits fabriqués dans : L'usine située à route de Tanger, quartier Al Assam Fouarat, 1400-Kénitra, Maroc

Diamètre nominal (DN)

300 ; 350 ; 400 ; 450 ;
500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000 ; 1200 ;
1400 ; 1600 ; 1800 ; 2000 ; 2400 ; 2600

Pression (PN)

1 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ;
12,5 ; 16 ; 20 ; 25 ;

Rigidité nominale (SN)

1250 ; 2500 ; 5000 ; 10000

Cette attestation demeure valide un an tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques du règlement N°R011 sont respectées et que les conditions de fabrication et le contrôle de production en usine restent conformes aux normes.

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.ctpc.ma



Délivrée le 02/12/2022,
Valable jusqu'au 01/12/2023

Directeur Général du CTPC
ASSOU Youssef

